

## Checkliste für die Erdgas-Hausschau

- ja  nein Sind die Hauptabsperreinrichtung und der Erdgaszähler frei zugänglich?
- ja  nein Sind Ihre Erdgasleitungen in Ordnung, z. B. frei von Rost?
- ja  nein Sind die Halterungen der Erdgasleitungen gut befestigt?
- ja  nein Verfügt Ihre verkleidete Erdgasleitung über eine Lüftungsöffnung?
- ja  nein Ist die Luftzufuhr für den Betrieb Ihres Erdgasgeräts ausreichend?
- ja  nein Sind flexible Schläuche ordnungsgemäß verlegt?
- ja  nein Sind Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?
- ja  nein Arbeitet Ihr Erdgasgerät ordnungsgemäß?
- ja  nein **Haben Sie alle Fragen mit ja beantwortet?**  
Prima. Dann bis zum nächsten Jahr.
- ja  nein **Sie haben eine oder mehrere Fragen mit nein beantwortet?**  
Dann sprechen Sie mit einem Fachmann.  
Die Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH oder ein eingetragener Innungsfachbetrieb helfen Ihnen gerne weiter.

Objekt:

---

---

Datum:

---

Unterschrift:

---